

## 質問書に対する回答

件名) 首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝IC間電気設備工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	数量書C -28	「接続材取付金物B・C」について 参考となる図面がなく、詳細が不明なため、それぞれの参考詳細図を頂けませんでしょうか。	発注図に漏れがありましたので交付図書を訂正いたします。
2	数量書C -28	「ケーブル移動防止金物」について、使用するゴムスリープが2種あると存じますが仕様箇所数の内訳をご教示頂けませんでしょうか。	発注図の凡例に不足がありましたので交付図書を訂正いたします。 なお設置箇所については、通-08・14・31・33のとおりです。
3	設計図支-06 , 19	「※ナイロンロープは参考であり、現地に合わせて施工すること」とあります、現場施工前の現時点ではどのように考えればよろしいでしょうか。	ナイロンロープ相当で計上してください。
4	数量書C -120	「配管工B2-半割FP80( 1 )」について、単位が「kg」表記となっておりますが、この項目は「仮設鋼材加工取付工単管杭(Φ48.6) L= 1.5m」の間違いではないでしょうか。またその場合、内訳番号: 15008の項目が単管パイプ、内訳番号: 16008の項目が単管杭となるものではないでしょうか。( ※設計図支-19鋼材重量表による) また、上記が正の場合、「配管工B2-半割FP80( 1 )」の数量が不明となりますため、ご教示いただければと存じます。	内訳書項目に誤りがありましたので交付図書を訂正いたします。
5	設計図支-20	図面上、「設置図」とありますが、数量書上、仮設ブルボックス新設の項目がございません。こちらは撤去対象の参考図であるとの認識となりますでしょうか。 または、「設計書C -121、内訳番号: 21009」が仮設および撤去の項目であるとの認識となるものでしょうか。	内訳書項目に誤りがありましたので交付図書を訂正いたします。
5	設計図支-21	数量書上、「エ種番号: 0218」に「仮設基礎工松尾2-1」と「基礎工重力基礎平坦部」がございますが、左記の図面は松尾2-1との認識でよろしいでしょうか。またその場合、「重力基礎平坦部」基礎の詳細が不明なためご教示頂けませんでしょうか。	設計図支-21は松尾2-1を示しています。「重力基礎平坦部」基礎の詳細は標準図F-02に示すとおりです。