

質問事項に対する回答書⑤

(件名) 北陸自動車道 R5上越管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	2月9日	特記仕様書	37	21-14 定着部補強材取付工 (6)床版防水層	『床版防水層は、流し貼り型のシート系(グレードII)防水層とする』と記載されていますが、定着部補強材取付工に係る橋梁(新青海川橋上り線・筒石川橋下り線)面全てに適用するものと考えてよろしいですか。また、その支払は床版防水工B2に含まれると考えてよろしいですか。ご教示ください。	特記仕様書21-14(6)に定める床版防水工の適用箇所については、ご認識のとおり定着部補強材取付工に係る橋梁面全てとなります。また、その支払については、ご認識のとおり床版防水工B2に含まれます。