

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	備考
1	<p>特記仕様書 5-1 に記載の確保すべき工事用地等を切削廃材の仮置き場として使用した場合、敷鉄板などの仮設材は必要となりますか？</p> <p>また、仮設や二次運搬時の積込み費用は設計変更の対象となりますか。</p> <p>ご教示お願いします。</p>	<p>特記仕様書 5-1 で記載している IC 内の敷地については、舗装されているため敷鉄板等の仮設材は不要と考えております。また、仮置き場として使用した際は関係法令等に基づき適切な管理をしてください。</p> <p>二次運搬費用については、夕張インターから占冠インター間の夜間施工分は計上しております。その他の区間につきましては、変更協議の対象となります。</p>	

以 上