質問事項に対する回答書②

(件名) 北陸自動車道 R5長岡管内舗装補修工事

| 番号 | 日付 | 資料の種類 | ページ | 章の番号等 | 質問事項 | 回答 |
|----|-------|-------|-----|-------|---|---------------------------------|
| 1 | 2月16日 | | | | 昼夜連続規制における未施工部分の段差は何センチまで許容されるのかご教示願います。 | 10cmまでとします。 |
| 2 | 2月16日 | | | | 橋梁レベリング層用混合物(BLG)の価格を開示願います。 | 公表対象としておりません。 |
| 3 | 2月16日 | | | | グース用フィニッシャの現場内移動費は単価表の項目に含まれていますでしょうか、ご 教示願います。 | 単価項目に含まれています。 |
| 4 | 2月16日 | | | | 半たわみ性舗装セメントミルクの使用量をご教示願います。 | 設計要領に記載の空隙率より算定ください。 |
| 5 | 2月16日 | | | | 割掛項目の はく離抵抗試験費は2プラントと記載がありますが、試験舗装も2プラントの計画でしょうか、ご教示願います。 | 割掛対象参考内訳書に記載の内容に対する質問には回答できません。 |
| 6 | 2月16日 | | | | 試験舗装は基層・表層を重ねず各種1層ずつ施工で計画されていますでしょうか、ご教 示願います。 | 割掛対象参考内訳書に記載の内容に対する質問には回答できません。 |