

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支 社 長 堀 圭一

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 清水地区舗装工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	本件の入札締め切りは令和6年3月26日となっていますが、労務費の設計単価については、令和6年3月に公表される新年度単価か、あるいは令和5年3月公表の旧年度の単価のいずれを採用される予定でしょうか。	土木工事等単価ファイルは、令和6年3月版を採用予定です。
2	御社ホームページ（土木工事設計材料単価表・令和5年10月）で公表になっていない主要資材（表層用混合物対応C）は参考積算条件書にて公表は行われますか。	ご認識のとおりです。
3	現場環境改善分の補正は、「市街地」「市街地外」のどちらでしょうか。	令和6年3月11日掲載予定の参考積算条件書に記載しますので、そちらをご確認ください。
4	諸経費計算に要する施工地域・施工場所による補正は、「補正無し」「一般交通の影響あり（1）」「一般交通の影響あり（2）」「DID補正」のいずれでしょうか。	令和6年3月11日掲載予定の参考積算条件書に記載しますので、そちらをご確認ください。
5	特記仕様書31ページ（4）試験舗装に、「アスファルトコンクリート橋梁レベルリング層工及びアスファルトコンクリート表層工については基層施工基面にて実施することとする。」と記載されていますが、試験舗装の品質・規格が各基準値を満足した場合は、撤去せずにそのまま生かすと考えてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。