

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 中根高架橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書7-2夜間作業	特記仕様書7-2夜間作業に記載の23時までに終了させるはつり作業等騒音の発生する作業には、ウォータージェット工法によるはつり除去も含まれると考えてよろしいでしょうか	特記仕様書7-2に示すはつり作業等騒音の発生する作業は、ウォータージェット工法によるはつり除去を想定していますので、そのとおりお考えください。