

質問に対する回答書⑥

首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1	設計労務単価	本工事は令和5年3月改定後の設計労務単価を用いて積算されていると考えてよろしいですか。	本工事の設計労務単価については、令和6年3月版を適用予定です。
2	単価表8～12 コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックは滑面と粗面のどちらを使用すればよいか、ご教示ください。	特記仕様書24-3-3コンクリートブロック積工の(2)材料に記載のとおり、コンクリートブロック積工の材料は滑面ブロックとなります。
3	単価表8～12 コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロック高さ250×幅400×控350を使用すればよいか、ご教示ください。	特記仕様書24-3-3コンクリートブロック積工の(1)種別の区分内容に記載のとおり、JIS A 5371の規格に適合するものを想定しております。従って、高さ250×幅400×控350でも問題ございません。
4	単価表103～106 構造物等取壊し工	コンクリート構造物等取壊し工はコンクリート圧碎機の使用を想定しているか、ご教示ください。	コンクリート構造物取壊しについては、大型ブレーカの使用を想定しており、コンクリート圧碎機の使用を想定しておりません。
5	単価表103～111 構造物等取壊し工	構造物等取壊し工で発生する建設廃棄物を再資源化施設に運搬する運搬経路は、入間ICから狭山日高IC間の高速自動車道を通ることを想定しているか、ご教示ください。	構造物等取壊し工で発生する建設廃棄物の再資源化施設への運搬経路については、有料道路の使用は想定しておりません。
6	特記仕様書49頁 26-6.有料道路料金費に関する事項	工事費算定において、割掛対象表参考内訳書に記載される材料運搬以外で発生する有料道路料金は、間接工事費に計上しているか、ご教示ください。	有料道路料金費の対象については、割掛対象表参考内訳書に記載のとおりであり、それ以外の項目については有料道路の使用を想定しておりません。