

質問に対する回答書⑫

首都圏中央連絡自動車道 狭山パーキングエリア拡張工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	単価表 18-(17)構造物等取壊し工	アスファルト舗装版取壊し(Type A5)及び(Type B10)でアスファルト切断費は計上されているのでしょうか。ご教示願います。	アスファルト舗装版取壊し(Type A5)についてはアスファルト切断費を計上しており、アスファルト舗装版取壊し(Type B10)については切込砕石路盤工の取壊しのため計上しないものとお考えください。
2	単価表 特-(2) 道路標識工	道路標識 B1での規制標識板 封入プリズム・封入レンズ型 1.5倍か1.0倍どちらのタイプでお考えでしょうか。ご教示願います。	片側1車線に設置するため1.0倍を想定しています。
3	パーキングエリア拡張図面 53/64	足掛金物の規格、本数をご教示願います。また、グレーチング蓋の網目は細目型をお考えでしょうか。ご教示願います。	足掛け金物の規格・本数については、標準設計図集と同様のものを、側面図に示す間隔にて必要数量使用するものとお考えください。 また、グレーチング蓋の網目は普通目型を想定しております。
4	割掛対象表参考内訳書	有料道路料金表での再生砕石、再生砂の単位体積重量はいくらでお考えでしょうか。ご教示願います。	再生砕石(RC-40)2.04t/m ³ 、切込砕石(C-40)2.04t/m ³ 、再生砕石(RM-40)2.10t/m ³ 、再生砂1.74t/m ³ でお考えください。