

質問書回答⑤

契約件名	東北自動車道 鹿沼 IC～宇都宮 IC 間交通情報設備工事
------	-------------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	02_【特記仕様書】 3-56 ページ 3-2-5 無停電電源装置(UPS)	UPS の停電補償時間は、「特記仕様書」記載の 5 分以上でしょうか、それとも、「無停電電源装置 (UPS) (2G) 仕様書」3-3 ページ 3-2-5 蓄電池機能(2)記載の 15 分以上でしょうか。	「無停電電源装置 (UPS) (2G) 仕様書」による他、以下のとおりとする、とあるとおり特記仕様書の記載が優先となりますので 5 分以上となります。