

質問事項に対する回答書③

(件名) 北陸自動車道 R5上越管内橋梁補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月11日	設計図 特記仕様書	177-178 28-29	23-6-1	田切橋下部工のはく落防止対策工において、項目名称がコンクリート塗装工B1,及びB2となっており他の部位や施工箇所と名称が変更となっておりますが、こちらは他の部位や施工箇所と同様(仕様)のはく落防止対策工と考えてよろしいでしょうか。他の箇所と違う仕様であればご教示願います。	特記仕様書23-6-1に記載の通り、同様のはく落防止対策工と考えていただいて問題ございません。
2	3月11日	見積活用方式 関係様式2			参考見積書の提出につきましてご質問致します。 提出させていただく参考見積書の項目(金抜設計書 番号24~64)以外の項目に割掛が対象となっている項目(例 移動式足場(高所作業車)など)につきましては、添付資料等にて見積の提出が必要でしょうか。ご教示願います。	見積対象項目の施工に必要な費用の見積書のみをご提出ください。