

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月6日	入札説明書	9	-	評価項目「トンネル施工時におけるお客さま避難路の安全確保と誘導方法に関する技術提案」について、お客さま避難路には、既設の避難坑内も含まれると考えてよろしいでしょうか。 また、既設の避難坑内に計測機器や保安設備を追加設置することは可能と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりです。 また、既設避難坑内へ計測機器や保安設備を追加設置することは可能ですが、道路構造令に規定する建築限界に支障をきたすことの無いよう計画願います。
2	3月6日	特記仕様書	11	8-3	「本工事に使用する電力設備、現場内配電線等の施設、保安管理及び撤去」には、避難坑及び避難連絡坑の既設照明等の電力設備も含まれると考えてよろしいでしょうか。 含まれる場合、既設照明等の電力設備の配置や数量をご提示願います。	本工事に使用する設備関係は、本坑を掘進するための設備であり、既設照明等の電力設備は含んでいません。既設照明は、電気室からの供給としています。 なお、避難坑内の既設照明は約50mピッチに蛍光灯が設置されております。
3	3月6日	競争参加資格確認申請書 様式1	1		「注2 共同企業体を構成する場合は、構成員の連名(共同企業体名称を記載後、全ての構成員にかかる仕入先コード、住所、会社名及び代表者名を記載すること。)により申請して下さい。」と記載がございますが、構成員の担当者、TEL、FAX、E-mailにつきましては記載は不要でしょうか。ご教示願います。	当社と連絡可能な担当者をご記入いただければ問題ございませんので、構成員の担当者等の記載は不要です。
4	3月6日	競争参加資格確認申請書 様式1	1		枠外に記載されている注1~4の注釈は削除してもよろしいでしょうか。ご教示願います。	注1~4の注釈は削除いただいたて問題ございません。