

## 質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月15日	入札公告 (説明書)		技術評価項目 及び 技術評価基準	「覆工コンクリートの品質向上に関する技術提案」における復興コンクリートとは一次覆工(吹付けコンクリート、インバートコンクリート等)も含まれますか。ご教示ください。	覆工コンクリートの品質向上に関する技術提案に一次覆工は含まれないものとお考えください。
2	3月15日	入札公告 (説明書)		技術評価項目 及び 技術評価基準	「トンネル施工時におけるお客さま避難路の安全確保と誘導方法に関する技術提案」での質問回答に標準案は示せないとありました。評価基準の「可(評価無):内容が標準案と同程度であり効果が期待できない提案である。」とあり、標準案が示されない場合には適切な提案が難しくなると考えます。また、総合評価(加算方式)においては、価格評価点も重要であり、適正な積み上げが必要です。そのことから発注者が想定している「標準案」をご教示頂けないでしょうか。	技術提案内容に関して標準案をお示しすることはできませんが、R6.3.11当社HP掲載の「質問に対する回答書3」及びR6.3.25当社HP掲載の「質問に対する回答書12」をご確認いただき、トンネル施工時におけるお客さま避難路の安全確保と誘導方法に関する技術提案をお考えください。