

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月27日	技術評価項目 及び 技術評価基準			「トンネル施工時におけるお客さま避難路の安全確保と誘導方法に関する技術提案」について、避難連絡坑一部使用禁止に伴うI期線トンネル内の誘導表示板等表示の変更、追加は可能でしょうか。ご教示ください。	I期線トンネル内の誘導表示板等の変更、追加は可能です。
2	3月27日	特記仕様書	13	9-5	特記仕様書「9-5 本線通行止め」について、特記仕様書の記述以外に避難連絡坑一部使用禁止に伴うI期線誘導表示板等改変時の通行止めは可能でしょうか。ご教示ください。	原則、特記仕様書9-5に示す時期以外に本線通行止めはできないものとお考えください。