

質問事項に関する回答書

(件名)磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月29日	05.割掛対象表 参考内訳書 06-5_参考図 (磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事)	2 15		トンネル掘削の掘削機械は、「割掛対象表参考内訳-共通仮設費-工事用機械運搬費(トンネル)」では『油圧切削機-95t-300kw』と記載してあるが、「06-05参考図-施工式次第図」では自由断面掘削機の『トンネル掘削機300kw』とあります。どちらを使用機械として考えておられるのでしょうか、教示ください。	割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりませんが、R6.3.27当社HP掲載の「質問に対する回答書14(番号14)」をご確認ください。
2	3月29日	(貸与品) ア)磐越自動車道 黒森山トンネル 詳細設計-REPORTOX	8-22	表8.1.1.27	設計業務成果品(REPORTOX)第8章施工計画8-22のサイクルタイム表にて、損失・その他の時間が、トンネル掘削片押し延長3671.6mをL(km)として計算されていると思われますが、機械掘削では、Lが1.5km以上場合は、L=1.5kmとなると思いまがいかがでしょうか、ご教示願います。	質問に関する注意事項に記載のとおり、積算に関する質問は受け付けておりませんので、貴社の施工計画に基づき算出してください。
3	3月29日	06-5_参考図 (磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事) 06-3_設計図 (龍ヶ嶽トンネル編) 磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事	8~9 57-65		06-05参考図-避難連絡坑の加背割図(8)、(9)にはC2-K-S3、D1-K-S3、D2-K-S3断面がありますが、06-3設計図の避難連絡坑一般図(57~65／191)には、この支保パターンはありません。各S3パターンはどこで計上されていますか、ご教示願います。	参考図8~9/25加背割図(8)(9)に示すC II -K-S3、D I -K-S3、D II -K-S3断面は本工事の対象外となります。
4	3月29日	(貸与品) ア)磐越自動車道 黒森山トンネル 詳細設計-REPORTOX	8-105	表8.1.6.10	設計業務成果品(REPORTOX)第8章施工計画8-105より避難連絡坑の掘削は、軟岩用トンネル掘進機(45KW級)による掘削との考えでよろしいですか、ご教示ください。	質問に関する注意事項に記載のとおり、積算に関する質問は受け付けておりませんので、貴社の施工計画に基づき算出してください。
5	3月29日	01.特記仕様書 (磐越自動車道 龍ヶ嶽トンネル工事)	17	14-1	鬼光頭川仮橋工事用道路の維持管理は本工事にふくまれるのでしょうか。又、含まれるとしたらどの工種に割掛かるのでしょうかご教示ください。	鬼光頭川仮橋工事用道路のうち、土工部の維持管理は割掛対象表参考内訳書をご確認ください。仮橋部の維持管理は本工事に含まれておりません。必要と認めた場合は、別途監督員との協議により定めることとなります。