

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支 社 長 堀 圭一

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>金抜設計書P9 番号100 項目番号特一 (9) 飛雪防止柵Aについて 設計図 (附帯工・雑工) 59/71 飛雪防止柵工 詳細図 (2)において中詰コンクリートの材料規格が「B3-1」と記載されています。 しかし、令和6年4月「北海道支社管内 土木工事設計材料単価表」には掲載されておりません。 「B3-1」単価は5月10日掲載予定「参考積算条件書」で公表されると考えてよいかご教示願います。</p>	<p>飛雪防止柵工の中詰めコンクリートは、B1-3が正となります。 なお、参考積算条件書には、入札公告(説明書) P4に記載のとおり、主要な材料の設計単価等を掲載する予定です。</p>
2	<p>金抜設計書P7 番号80 項目番号特一 (2) 换強土壁工A 帯鋼換強土壁について 設計図 (附帯工・雑工) 17/71 换強土壁工A 展開図 (2)において材料表が記載されています。 しかし、記載されている計上・寸法の材料は令和6年4月「土木工事等単価ファイル」および物価資料2誌には掲載されておりません。 材料単価は5月10日掲載予定「参考積算条件書」で公表されると考えてよいかご教示願います。</p>	<p>入札公告(説明書) P4に記載のとおり、参考積算条件書には、主要な材料の設計単価等を掲載する予定です。</p>