

質問書に対する回答

契約件名	長野自動車道 立峠トンネルCCTV設備更新工事
------	-------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P45 3-1-6 画像処理装置の仕様 (f)保守コンソール	画像蓄積装置は系統図・仕様書に明記されていませんが、(f)保守コンソールの①概要に記載ございます。こちらは誤記と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書の一部に誤りがありましたので、交付図書を訂正しました。 誤記のため P45 の画像蓄積装置の記載は削除しました。
2	設計図 P27 図面番号 C-001	一本松トンネルカメラ・エンコーダは既設流用となりますが、新設となる画像処理装置、操作端末等で既設映像ストリームが取り込み可能となるように、互換性を担保する必要があると考えますが、互換性を担保するための機器を追加してもよろしいでしょうか。	現地調査等で互換性を担保する必要があると判明した場合は、必要に応じ監督員と協議し追加します。
3	設計図 P4 図面番号 A-001	長野管理事務所の CCTV 操作端末が別途改造となっておりますが、改造内容をご教示お願い致します。本 CCTV 操作端末で、今回更新される一本松トンネル・立峠トンネル・高岩山トンネル・長谷トンネルの映像を表示させるための改造と考えてよろしいでしょうか。	長野管理事務所の CCTV 操作端末の改造内容は、本工事の立峠トンネル及び一本松トンネルの CCTV 被制御架、現地カメラの更新に伴うものであり、改造の詳細な仕様については本工事の契約後に確定しますので、現時点では未確定となります。