

質問に対する回答

契約件名) 京浜管理事務所管内 R 5 橋梁補修設計

番号	質問箇所	質問事項	質問回答
1	特記仕様書 P8 「2-3-2 伸縮継手」	伸縮継手維持修繕設計にあたり地震による移動量を考慮しますか。 考慮する場合は、地震移動量を示すデータを提示いただけたらと考えてよろしいでしょうか。	設計要領第二集（橋梁保全編）に基づき考慮して下さい。 地震移動量を示すデータについては提示を考えておりませんので、設計要領第二集（橋梁保全編）に基づき考慮して下さい。