

質問に対する回答について
調査等名) 山形自動車道 宝沢地区のり面補修設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	<p>特記仕様書 4 頁「2-3 打合せ」の内容には、打合せ回数は詳細測量及び附帯工設計を含めて、次に示す通り行うものとする。と記載があります。</p> <p>当初の打合せは現地踏査時に行い、合計の打合せ回数については表に記載がある通り、業務内容確認検査及び完了検査の 2 回（詳細測量については附帯工設計に含む）で、中間打合せは含まないという考えでよろしかったでしょうか。打合せ回数の詳細についてご教示の程よろしくお願いいたします。</p>	特記仕様書 4 頁「2-3 打合せ」に記されている表の詳細測量 2 回と附帯工設計 2 回の打合せは、業務内容確認検査 1 回（詳細測量・附帯工設計合わせて）、完了検査 1 回（同上）とは別です。打合せは詳細測量 2 回、附帯工設計が 2 回となります。
2		
3		
4		
5		
6		