

質問に対する回答について
調査件名）山形自動車道 宝沢地区のり面補修設計

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	業務箇所について、宝沢のり面調査にしては広すぎる設定になっているが、なにか理由があるのか。業務箇所が不明瞭であるため理由がなければ関係のない範囲は除いていただきたい。	特記仕様書 第3章補足事項 3-2 設計図書の変更及び追加についてに記載しているとおり別箇所ののり面補修工設計を変更または追加することができるため記載しています。
2	宝沢のり面の周辺には公共の基準点がないようだが、工事等で設置した基準点はあるか	工事等で設置した基準点はありません。
3		
4		
5		
6		