

## 質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 23-14 壁高欄カバー設置工	特記仕様書 23-14 壁高欄カバー設置工について、本工事にて新たに制作する壁高欄カバーをアンカーボルトにて取付けるとの記載がありますが、新設壁高欄カバー本体の材質(鋼製またFRP製等)についてご教示ねがいます。	新設壁高欄カバー本体の材質については、設計図面(73/408、150~153/408)の「壁高欄カバー設置工 部材表」に記載のとおりです。
2	設計図 103/408	排水装置取替工 排水ますBの取替について、詳細図では排水ます本体の側面に舗装排水用と思われる丸穴開口が見受けられます。本工事においては排水ます設置後にコンクリートによる斫り範囲の復旧となりますので、側面の丸穴開口は不要かと思われます。同じく排水ますのアンカーバーについても寸法・規格などをご教示ねがいます。	現在、内容確認中のため、確認が出来次第、お知らせいたします。