

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	壁高欄カバー設置工	新設壁高欄カバー SUS304 t = 2 mmの材料について、メーカーをご教示願います。	新設壁高欄カバーについては、製品を指定するものではありません。設計図73, 150~153/408を満たす製品を調達願います。