

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 大北川高架橋はく落対策工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 23-9 交通規制工 単価表の項目（昼夜）について	単価表に3項目（昼夜）の記載があり、伸縮装置取替に関連する規制であると思慮されますが、検討の結果、特記仕様書の規制時間内に作業を完了させることが難しい結果（20H⇒約30H）となりました。規制時間の延長（連続規制）は可能でしょうか。	設計図書に示す条件に変更が生じない限り、規制時間の延長はできません。