

質問に対する回答29
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 26-34-2 矢板工	矢板工の種別内容において、「鋼矢板撤去 鋼矢板引抜き部の閉塞」の具体的詳細をご教示願います。	「鋼矢板撤去 鋼矢板引抜き部の閉塞」とは、鋼矢板撤去後の空洞を砂等によって充てんする作業を想定しています。