

質問に対する回答35
東京外環自動車道 ハ潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	付替市道設計図	附帯市道1216号 数量表(10／23)のPuL・0. 45・0. 45について、記号説明表(1／24)に記載がなく、また、詳細図もありません。用排水構造物標準設計図集の数量で見積すればよろしいでしょうか。	用排水構造物標準設計図集に基づきお考えください。
2	特記仕様書 26-8 構造物掘削	構造物掘削土の仮置きは、飛散等を考慮し、敷均し有で見積りすればよろしいでしょうか。または、敷均しなしで見積し、敷均しが必要な場合は、監督員と協議すればよろしいでしょうか。	特記仕様書26-8 構造物掘削に記載のあるとおり、構造物掘削土の仮置きには敷均しは含まれておりません。 監督員が飛散防止等を必要と認めた場合は、別途協議対象となります。
3	特記仕様書 26-8 構造物掘削	記載の水替えは「通常の場合の水替え費」と「特殊な場合の水替え費」のどちらを想定しているかご教示ください。	土木工事積算基準(令和5年7月) 第8編 構造物掘削工 10.水替えに記載のある通常の場合の水替え費を想定しております。
4	特記仕様書 26-13-5 集水ます	TypeO 放流施設の詳細が、軟弱地盤対策工設計図にないように思われます。放流施設の詳細をご提示ください。	集水ますTypeOの図面については、調整池工設計図(3/11)3号調整池一般図および(8/11)放流施設 構造図をご確認ください。