

質問に対する回答書30再回答
東京外環自動車道 八潮パーキングエリア工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
4	調整池工設計図 11/11 通水管・放流管 構造図	C-P(H)・I・ ϕ 1.00・(360°)(F) (通水管) 材料表の本体数量が5.41本と記載が有りますが1本当りの標準長さが2.43mなので、 $10m \div 2.43m = 4.12$ 本では無いのでしょうか、ご確認下さい。	令和6年4月26日付け質問に対する回答書30において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 調整池工設計図 11/11に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。