

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 占冠PA工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	構造物掘削特殊部A、特殊部B、特殊部Cの土留め工は、指定仮設でしょうか、任意仮設でしょうか。	土木工事共通仕様書2-8-1に記載のとおり、構造物掘削特殊部とは、図面及び特記仕様書に矢板、止水、締切り等による掘削方法を指示する構造物掘削となります。
2	参考図の図面番号19～22C-BOX(P)施工計画図では、1次施工及び2次施工のクレーン配置において、200tトラッククレーン×3回、360tトラッククレーン×1回が、図面に表示されています。一方、割掛対象表参考内訳書1/4の工事用機械分解組立費(函渠工)では数量内訳に、トラッククレーン200t級：2台、2往復と記載されておりますが、どちらが正しいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に記載のとおりトラッククレーン200t級：2台、2往復が正となります。