

質問書に対する回答 6 1

件名) 長野自動車道 五常橋床版取替工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 数量総括表(その3) 補強部材の防錆 C-5	数量総括表(その3) 補強部材の防錆数量=6918m ² について、他の設計図書や閲覧資料と整合が取れませんが、数量総括表(その3)の記載数量を正として良いでしょうか。	そのとおりお考え下さい。
2	割掛対象表 参考内訳 足場工費 E	足場工費 Eについて、想定されている歩掛は ①NEXCO土木工事積算基準13-60 一般構造物用足場工 ②NEXCO土木工事積算基準15-57 鋼橋足場工 ③上記以外のNEXCO土木工事積算基準 ④橋梁架設工事の積算 のどれに該当するかご教示願います。	③を想定しています。
3	割掛対象表 参考内訳 足場工費 F	足場工費 Fについて、想定されている歩掛は ①NEXCO土木工事積算基準13-60 一般構造物用足場工 ②NEXCO土木工事積算基準15-57 鋼橋足場工 ③上記以外のNEXCO土木工事積算基準 ④橋梁架設工事の積算 のどれに該当するかご教示願います。	③を想定しています。
4	特記仕様書.P46 既設床版撤去工A.B	区分内容および支払に『撤去した既設床版の取壊し』の記載がございませんが、再資源化施設での処分費に含まれているとの考えでしょうか。ご教示願います。	そのとおりお考え下さい。