

令和6年度 基幹スイッチ及び ネットワーク機器用UPS等賃貸借

No.	項目名等	質問内容	回答内容
1	仕様書3-2-9 UPS(A) バッテリー	Whに換算しますと、容量はいくつになりますでしょうか。	仕様書 表3-2-9に記載のとおり、772W以上の出力ができるバッテリーとしてください。