

## 令和6年度 基幹スイッチ及び ネットワーク機器用UPS等賃貸借

No.	項目名等	質問内容	回答内容
1	仕様書 4 - 7 - 1 総合テストの実施	総合テストは全拠点実施の想定でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	仕様書 6 リース期間中のバッテリー交換	『別紙2 設置場所別機器台数一覧又は本仕様書2-7に基づき通知した設置場所において、バッテリー交換作業を行うもの』と記載がありますが、交換するバッテリーを見積りに含めるためバッテリー交換拠点を明確化する必要があり、別紙に記載あるUPS（A）設置の全拠点数のバッテリー交換想定でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。