

質問書に対する回答 6

件名) 館山自動車道 豊成高架橋耐震補強工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 (102/118)	豊成高架橋（上り線）P1橋脚の構造物掘削に伴い仮設アンカーを打設するために削孔機による削孔を計画しますが、P1橋脚に近接する4箇所の打設箇所では腹起しに対して直角（ $\theta = 90^\circ$ ）での据え付けが機械寸法を考慮すると不可能です。削孔機を選定の上、打設可能な仮設アンカーの割付を検討の上、設計変更することは可能でしょうか。	設計図書に示す条件に変更がない限り打設可否による仮設アンカーの割付を変更することはありません。