

質問に対する回答について

工事名）仙台東部道路 新名取川橋耐震補強工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	検査路や落橋防止構造等の作業時間帯について、本作業は昼間、搬入作業は夜間となっています。これらは作業時間帯が異なる作業のため、昼間作業及び夜間作業それぞれの費用をあわせて当該単価に計上するものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
2	「工事用仮桟橋工 供用月当たり損料」には鋼材スクラップ処分費が含まれていますか。	鋼材スクラップ処分費については、別途監督員と協議となります。
3	仮桟橋工で高力ボルトを使用する計画となっておりますが、本締めが必要と考えてよろしいでしょうか。	仮桟橋工の高力ボルトについては、構造物施工管理要領 3-11 高力ボルト締付検査 に記される検査の対象外です。