

質問に対する回答について
工事名）常磐自動車道 相馬工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問事項 | 回答 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|-----|
| 1 | <p>金抜設計書の特-(10) 仮設落石防護柵工 貨料 A の数量が、8,256.0 m・月となっていますが、特記仕様書 P76によると設置期間 46 ヶ月となっております。金抜き設計書の数量は、1032.0m×46 ヶ月=47,472m・月となるのではないでしようか。</p> | <p>仮設落石防護柵工 貨料 A の数量は、各設置箇所における設置延長に設置期間を乗じて算出しているものとなります。</p> <p>仮設落石防護柵工 貨料 A の各設置箇所における設置期間内訳は以下の通りとなります。</p> <p>(起点側より)</p> <table><tbody><tr><td>STA469+31～STA469+88</td><td>1箇月</td></tr><tr><td>STA476+90～STA480+98</td><td>1箇月</td></tr><tr><td>STA481+11～STA481+62</td><td>1箇月</td></tr><tr><td>STA498+38～STA499+82</td><td>5箇月</td></tr><tr><td>STA506+14～STA508+66</td><td>5箇月</td></tr><tr><td>STA512+19～STA513+39</td><td>5箇月</td></tr></tbody></table> <p>なお、特記仕様書および設計図については訂正いたします。 後日、訂正公告をご確認ください。</p> | STA469+31～STA469+88 | 1箇月 | STA476+90～STA480+98 | 1箇月 | STA481+11～STA481+62 | 1箇月 | STA498+38～STA499+82 | 5箇月 | STA506+14～STA508+66 | 5箇月 | STA512+19～STA513+39 | 5箇月 |
| STA469+31～STA469+88 | 1箇月 | | | | | | | | | | | | | |
| STA476+90～STA480+98 | 1箇月 | | | | | | | | | | | | | |
| STA481+11～STA481+62 | 1箇月 | | | | | | | | | | | | | |
| STA498+38～STA499+82 | 5箇月 | | | | | | | | | | | | | |
| STA506+14～STA508+66 | 5箇月 | | | | | | | | | | | | | |
| STA512+19～STA513+39 | 5箇月 | | | | | | | | | | | | | |