

質問に対する回答について
工事名）常磐自動車道 相馬工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	宇多川橋（下部工）設計図 26/69 宇多川橋 P2 橋脚構造一般図について、橋脚全周に鞘管が描かれていますが、鞘管はどの単価項目に計上するかご教示ください。	鞘管については、P2 橋脚のコンクリート、型わく、鉄筋に計上しております。
2	本線土工設計図 3/99 工事用道路及び交通保安要員配置図について、工事用道路 5-2 は馬藩沢橋 A 1 へのアプローチ路が記載されていません。馬藩沢橋 A 1 への工事用道路をご教示ください。	馬藩沢橋 A1 の施工方法については、工事工程表（概略工程表）および工事用道路及び交通保安要員配置図を参考に貴社にて施工計画を立案ください。
3	馬藩沢橋（下部工）設計図 74/87 馬藩沢橋 コンクリートブロック積工詳細図の、コンクリート基礎 A(F)の掘削、埋戻し数量をご教示ください。	閲覧資料をご確認ください。
4	信田橋（下部工）設計図 49/58 信田橋 コンクリートブロック積工詳細図の、コンクリート基礎 A(F)の掘削、埋戻し数量をご教示ください。	閲覧資料をご確認ください。
5	参考積算条件書に、土木工事等単価ファイル適用年月は令和 6 年 10 月とありました。よって、契約制限価格算出には、令和 6 年 3 月版労務単価を適用し、契約後に令和 7 年 3 月版労務単価にスライドするかご教示ください。	弊社 HP 「設計単価の改定（令和 7 年 3 月）および特例措置について」をご確認ください。

6	<p>参考積算条件書に、土木工事等単価ファイル適用年月は令和6年10月とありましたが、契約制限価格算出に使用する土木工事等単価ファイルに掲載がなく、物価資料に掲載のある材料単価は、入札月の物価資料掲載単価を適用するかご教示ください。</p>	<p>物価資料等は参考積算条件書により通知した単価ファイルが適用となる期間における最新の物の使用を想定しています。なお、物価資料の適用年月に関しては貴社にてご判断ください。</p>
7	<p>特記仕様書 27-25 仮設防護柵について、賃料の区分内容に整備費の記載がありません。整備費は入札時の単価表には含まず、施工時の別途協議事項でしょうか。</p>	<p>整備費は賃料に含まれているとお考え下さい。 後日、図書の訂正をいたします。</p>