

質問に対する回答について

工事名）東北自動車道 R 7 北上管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>再生資源化施設の受入時間について 特記仕様書 13 ページに記載の建設副産物の処理をする施設の表には、建設副産物の受入時間が明記されておりません。夜間受入が可能かどうかご教示ください。</p>	<p>令和 7 年 1 月 14 日掲載の訂正公告をご確認下さい。</p>
2	<p>その他規制（閉鎖規制）の夜間巡回配置について 特記仕様書 30 ページに記載の夜間通行止め規制の夜間巡回は、同日に行われる閉鎖規制 A・B・C・D・振分（または、A・B・C・振分）のそれぞれの箇所に対して配置するのでしょうか。又は、1 班で全ての箇所を巡回するのでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>閉鎖規制 A・B・C・D・振分については、設計図に記載の通り予告規制標識等を設置しないため夜間巡回の対象外となります。</p>
3	<p>単価ファイルについて 入札日が令和 7 年 4 月 21 日となっていますが、積算価格の算出に用いる単価ファイルは、7 年 4 月改訂予定の単価でよろしいでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>その通りです。</p>