

質問事項に対する回答④

(件名)北陸自動車道 R 6 長岡管内橋梁補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	2/18	特記仕様書	6、31	7-4 22-10-1	交通規制の時間について 【7-4交通規制可能時間】では「規制可能時間帯」と記載されておりますが、【22-10-1交通規制工 種別】では「規制時間」として0:00～24:00と記載されております。 本工事では、該当工事（上輪田新田橋・青海川橋）の施工期間中は交通規制を24時間体制で連続して行う計画なのか、それとも施工可能時間8:00～17:00に合わせて日々規制を設置・撤去する計画なのか、どちらで考えればよろしいでしょうか。	当該工事では施工可能時間8:00～17:00に合わせて日々規制を設置・撤去する計画です。
2	2/18	特記仕様書	21	19	業務用プレートについて 備考欄に記載の交通規制関連以外の工事車両はプレート交付の対象外でしょうか。	そのとおりです。