

質問に対する回答書について

工事名) 東北自動車道 後沢橋 (鋼上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 24-4 鋼構造物の架設設計 24-4-1 架設設計 (3) 設計の種別に記述されている詳細設計完了後の架設設計とは、主構造や付属物 (合成床版・鋼製型わく除く) については過年度の成果品 (設計計算、図面、数量) を用い、本工事の架設工法に応じた補強設計及び補強設計に基づく細部構造の変更設計をおこなうものと考えてよろしいですか	特記仕様書24-4-1(4)に記載のとおり、過年度設計において形式決定した構造物に対して、本工事の架設工法に応じた補強設計及び補強設計に基づく細部構造の変更設計を行うものです。 なお、特記仕様書24-4-1(5)に記載のとおり、合成床版及び鋼製型わくの設計についても架設設計に含まれます。