

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支 社 長 堀 圭一

質問書に対する回答

工事名 : 道央自動車道 北広島管内通信管路設置工事

	質問	回答	図面番号
1	単価表、番号 9、10、項目番号 特一 (2)、項目 アスファルト舗装工 B、B(Y) について、仕上り厚さ 8cm、20cmの各々の数量 (t) を教えて下さい。	アスファルト舗装工Bのうち、仕上り厚さ 8cmの数量は 35.3t、仕上り厚さ 20cm の数量は 64.4t です。 また、アスファルト舗装工B(Y)のうち、仕上り厚さ 8cmの数量は 1.0t、仕上り厚さ 20cm の数量は 1.3t です。 なお、右記図面より詳細な数量が算出可能です。	通信管路平面図(1)～(20) 集水ます及び撤去工詳細図 管路部標準断面図(1)(2) 苫小牧東 IC配管詳細図 美沢 PA配管詳細図 新千歳空港 IC配管詳細図