

質問書に対する回答 7

| | |
|----|------------------------|
| 件名 | 北関東自動車道 下野スマート IC 補装工事 |
|----|------------------------|

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答（発注者使用欄） |
|----|-------------|---|---|
| 1 | 特記仕様書 38ページ | 『樹脂系薄層舗装工 23-27-2 種別』の区分内容について薄層舗装工A～Fの全てが赤褐色のカラー骨材となっています。白や青は不要でしょうか。 | 特記仕様書に誤りがございました。 ご指摘のとおり、薄層舗装工E・Fは、青・白色のカラー骨材となります。 上記については交付図書を訂正いたします。 |
| 2 | 舗装図面 50/96 | 『舗装構成』 II. スマートIC料金所舗装の加熱アスファルト安定処理路盤工は（高弾性）ではないでしょうか。また、高弾性の単価を明示願います。 | 設計図（舗装工）に誤りがございました。 ご指摘のとおり、「舗装構成 II. スマートIC料金所舗装」の加熱アスファルト安定処理路盤工については、高弾性となります。 上記については交付図書を訂正いたします。 単価については、後日HPにて公表予定です。 |