

質問事項に対する回答書②

(件名) 磐越自動車道 宝珠山トンネル可変式道路情報板設備工事

番号	日付	質問箇所	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	2月12日		共通-04、05、06			「共通-06支柱詳細図（3）」制御装置取付金具は「共通-04支柱詳細図（1）（外部電源箱有）」「共通-05支柱詳細図2）（外部電源箱無）」に共通して必要な部材として考えますがよろしいでしょうか。 「共通-05支柱詳細図2）（外部電源箱無）」の重量表では（1～30）、「共通-06支柱詳細図（3）」制御装置取付金具重量表では（34～40）となっていますが、（31～37）と読み替えますがよろしいでしょうか。	制御装置取付金具は共通部材として頂いて構いません。 「共通05 支柱詳細図（2）」に対する「共通06 支柱詳細図（3）」の制御装置取付金具の部材番号は31～37と読み替えて頂いて構いません。
2	2月12日		共通照-01			新設するトンネル照明設備輝度計支柱重量の提示をお願いします。 また、「付属電源ケーブル」「付属信号ケーブル」「信号用防水コネクタ」については受光部と同様に既設機器からの移設品と考えてよろしいでしょうか。	設計図面の鋼材寸法より重量算定をお願いします。 「付属電源ケーブル」「付属信号ケーブル」「信号用防水コネクタ」は移設品と考えて頂いて構いません。
3	2月12日			03 C-5、10		「DCEモデム再使用」とあります、既設機器の故障については保証の対象外と考えておりますがよろしいでしょうか。 また、「DCEモデム」の既設機器からの撤去及び更新機器への設置費用は「機器搬付工 監視制御盤Ⅲ型」に計上すればよろしいでしょうか。	再使用品は保証対象外で構いません。 「DCEモデム」の既設機器からの撤去費用は「機器撤去工 監視制御盤Ⅲ型」に、新設機器への設置費用は「機器搬付工 監視制御盤Ⅲ型」に計上して下さい。