

質問に対する回答について

工事名）東北自動車道 白石中央スマートＩＣ工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	特記仕様書 P 28. (2) 仮設材－特殊部B－U型鋼矢板III型リース品撤去とあります、設計図 (43/53) B ランプ橋A 2 橋台山留計画図 (3) の数量及び図面には撤去 (引抜) の記載がありません。撤去 (引抜) はなしと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書 P 28. (2) 仮設材 に記載の通り、構造物掘削 特殊部BのU型鋼矢板III型は撤去 (引抜) となります。撤去 (引抜) 数量については、設計図B ランプ橋 (53/53) B ランプ橋A 2 橋台山留計画図 (13) に記載の数量となります。
2	上記に続き、特記仕様書 P 26. (1) 定義－特殊部 B－8) 電動バイブロハンマによる鋼矢板の引抜きも同様になしと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	上記回答の通り、構造物掘削 特殊部BのU型鋼矢板III型は引抜きとなります。