

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 白石中央スマート IC工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
R7. 2. 28 質問に対する 回答について ③の訂正 (質問番号 1)	設計関係図書 設計図(函渠工) 図面番号 17/134 国見 52 (STA. 91 + 47.826) C- Bx-5.00-4.00-7.90 R69° 19' 一 般図 (6) につきまして、図面番 号 13/134 に記載されている構造 物掘削の数量と一致しません。不 足している横断図があると考え られますので、該当する測点の横 断図をご提示ください。	R7. 2. 28 「質問に対する回答につい て③」の質問番号 1 の回答について、 以下のとおり訂正いたします。 (R7. 3. 14 訂正回答) 設計図(函渠工) 図面番号 17/134 国見 52 (STA. 91 + 47.826) C-Bx- 5.00-4.00-7.90 R69° 19' 一般図 (6) について、不足している横断図 はございません。構造物掘削の数量 は、横断図及び土木設計数量算出要 領より算出ください。 なお、設計図 函渠工 (13/134) 国 見 52 (STA. 91 + 47.826) C-Bx- 5.00-4.00-7.90 R69° 19' 一般図 (2) の数量表について、誤りがあり ましたので後日訂正いたします。