質問書に対する回答６

件名	東関東自動車道　潮来舗装工事

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書　26-5-1　粒状路盤工 下層路盤（t=15cm）について	特記仕様書26-5-1(1)および(2)において、下層路盤の材料規定に準ずる製鋼スラグ材を使用すると記載されていますが、粒状路盤工　下層路盤（ｔ＝15cm）にて使用する製鋼スラグ材はＣＳ－４０と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりお考えください。
2	特記仕様書　26-5-1　粒状路盤工 上層路盤（t=15cm）について	特記仕様書26-5-1(1)および(2)において、下層路盤の材料規定に準ずる製鋼スラグ材を使用すると記載されていますが、粒状路盤工　上層路盤（ｔ＝15cm）にて使用する製鋼スラグ材はＣＳ－４０と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりお考えください。