

質問書に対する回答 3

件名	水戸管理事務所管内鋼橋補修設計
----	-----------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書2-8-3 既存図面電子化	特記仕様書では、既存の手書き図面図面（TIFF）を電子化（CADデータ化）、図面内容は「橋梁一般図」と記載されていますが、橋梁一般図（平面図、縦断図、標準横断図、横断図、設計条件、タイトル版）に記載されている全ての内容をCAD化するのでしょうか。或いは、TIFFをCAD図面に貼り付ける作業でしょうか。ご教示下さい。	特記仕様書2-8-3で示す「既存図面電子化」は、「CADによる図面作成要領 土木編(平成29年9月)」に基づき、橋梁一般図に記載されている内容をCADデータ化するものです。