

質問書に対する回答 2

件名	北関東自動車道 塩坂峠トンネルCCTV設備工事
----	-------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	画像管理サーバ冗長化について	<p>特記仕様書から、下記のように読み取りました。</p> <ul style="list-style-type: none">・この冗長化は電源二重化・サーバ二重化（ホットスタンバイ）・非常連動インターフェース部に関わる機能の冗長化は除く <p>そのため、非常連動インターフェース部はシングル構成との認識で問題ないでしょうか？</p>	そのとおりです。