

質問事項に対する回答書②

(件名) 北陸自動車道 大積スマートIC電気設備工事

番号	日付	質問箇所	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月17日	図面番号 受-13~21	特記	P31		発電機仕様に騒音値の記載がありません。105dB仕様としてよろしいでしょうか。	騒音規制のある地域ではございませんが、自家発電設備の騒音規制レベルは95dB(A)以下です。