

質問事項に対する回答書④

(件名) 北陸自動車道 大積スマートIC電気設備工事

番号	日付	質問箇所	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月28日		設計図	融-09		散水ノズル配管SGP-W50AにSGP-W25Aを接続については溶接でよろしいですか。	公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)の2.5.2.1項に記載の管の接合方法としてください。
2	3月28日		設計図	融-10		機械室屋根散水ノズル取付 SGP-PB32Aに散水ノズル取り付けは接続管が溶接できませんが、どのようにしたらよろしいでしょうか。	特記仕様書に記載の、水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手の径違いチーズを使用し接続してください。