

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 串内橋 (鋼上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	1 1 月 1 6 日から翌年 4 月 3 0 日までの期間は冬期休止期間と設定されていますが、特記仕様書 9－3 通行止め等による工事予定では、トマム橋の鋼構造物の架設を 4 月及び 1 1 月と予定されており、4 月がどちらにも含まれます。条件等の詳細について、ご教示願います。	トマム橋の鋼構造物の架設について、特記仕様書 9-1 冬季休止期間の規定にかかわらず、9-3 通行止め等による工事予定に記載の予定時期に施工できるものとなります。 設計図書を後日訂正します。
2	吊足場工費（標準型側面、防護型側面）はコンクリート A 1－4 及び P 2－2 に含まれておりますが、トマム橋の道道夕張新得線に影響する吊り足場（朝顔）の設置及び吊り足場の撤去は、昼間作業が可能と判断してよろしいでしょうか。	トマム橋に設置する吊り足場の設置及び撤去は夜間作業となります。 設計図書を後日訂正します。
3	施工計画立案能力のテーマ「吊り足場の設置から撤去までの期間における安全性確保に関する施工計画」には、吊り足場の設置作業及び撤去作業は含まれると認識してよろしいでしょうか。	施工計画立案能力のテーマ「吊り足場の設置から撤去までの期間における安全性確保に関する施工計画」に、吊り足場の設置作業及び撤去作業は含まれます。

以 上