

質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 串内橋（鋼上部工）工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	冬期休止期間中は足場を残置すると考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書 9-3 通行止めに等による工事予定でトマム橋の鋼構造物の架設を 4 月としているため、鋼構造物の架設作業期間中は吊り足場を冬季期間残置となります。また、吊り足場の撤去を 11 月としているため、吊り足場の撤去が完了するまでは冬季期間残置となります。 串内橋については、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。 設計図書を後日訂正します。

以 上