

質問書に対する回答 2

件名	東京外環自動車道 北千葉 J C T 土質地質調査
----	---------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書	「給水」の記載がございませんが、計上しないという認識でよろしいでしょうか。 計上される場合は「給水（ポンプ運転）」または「車両給水」のどちらを行うのかご教示ください。	調査等積算基準3-3-14(1)に基づき「車両給水は、ボーリング周辺に適当な水源がない場合」に行われることから計上しないものと想定しております。
2	金抜設計書 内訳書	調査ボーリングの計上方法について、せん孔深度50m以下での金額と50m 超80m 以下の補正係数を掛けた金額を算出し、対象の種別・規格の延長で割り戻した1m当たりの単価を適用しているという認識でよろしいでしょうか。 異なる場合にはその計上方法をご教示ください。	そのとおりお考えください。
3	金抜設計書 内訳書	技術業務直接人件費における「地形地質踏査 詳細調査縮尺1／1,000」について、適用されている地形補正是平地・丘陵地の「0.8」でよろしいでしょうか。	そのとおりお考えください。