

令和7年度 ファイルサーバシステム機器等賃貸借

No.	項目名等	質問内容	回答内容
1	仕様書 表3-5-1サーバラックの仕様 PDU③(200V) : IEC320-C13*8口及びIEC320-C19*4口 PDU④(200V) : IEC320-C13*8口及びIEC320-C19*4口	コンセント形状について、差し込む口としてC13が用意されている認識でよろしいでしょうか。	ご認識に相違ありません。
2	仕様書 表3-5-1サーバラックの仕様 設置場所A ・最大電源容量：ラック1台あたり6.3kVA 設置場所B ・最大電源容量：ラック1台あたり8.0kVA 設置場所C ・最大電源容量：ラック1台あたり6.0kVA	ラック搭載について検討しておりますが、ご指定いただいている最大電源容量に収まらない場合は、追加電源をご用意いただくなどの回避策についてご相談させていただくことは可能でしょうか。	仕様書「表 3 - 5 - 1 : サーバラックの仕様」に記載されている、各設置場所の最大電源容量および最大ラック数の範囲内で、機器構成を検討してください。